



DEVLET SU İŞLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman No

Yayın Tarihi

13.03.2015

VANA ÜRETİCİLERİ

Rev. No -
Tarihi

ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU

FİRMANIN ADI :

DİKKAYA GRUP Su Kontrol Sis Tic. A.Ş

ADRESİ :

İşçiler Caddesi No: 124 Yenişehir/İZMİR

TİC. SİCİL NO :

77391

TARİH: 29.06.2015

Sıra	Kriterler	Değerlendirme		Açıklama
		Var/Evet	Yok/Hayır	
İMALATÇI FİRMA GENEL DURUMU				
1	Ulusal / Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgesi var mı?	VAR		TSE 14.0.30.4.35.00/TSE-64066 TSE 14.0.30.4.35.00/TSE-64067 TSE 14.0.30.4.35.00/TSE-23857 TSE 14.0.30.4.35.00/TSE-23858 TSE 14.0.30.4.35.00/TSE-23856 EK-1
	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi var mı?	VAR		10.04.2018 QAC/R90/0073 EK-2
	ISO18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi var mı?	VAR		19.06.2018 OHS/R90/0073 EK-3
	Belgelerin gereği yapıyor mu?		EVET	
2	Sanayi Sicil Belgesi var mı?	VAR		No:539599 EK-4
3	Kapasite Raporu var mı?	VAR		07.09.2015 G.T. No:2013/856 EK-5
4	Vana tasarım birimi var mı?	VAR		07.09.2015 G.T. No:2013/856 EK-6
5	Vana imalatında kullanılacak olan her türlü hammadde/malzeme standartlara uygun mudur? Akredite bir laboratuvarında yapılmış analiz raporları mevcut mu?	VAR		Ek-6
6	Üniversal/CNC torna tezgahı, CNC dik ve yatay işleme tezgahları, Üniversal matkap tezgahları ve taşlama tezgahı var mıdır?	VAR		
7	Fabrika içinde standarda uygun olarak hidrostatik test yapmak için ayrılmış mekan var mıdır?	VAR		
8	Kumlama ünitesi var mı?	VAR		
9	Kumlama sonrası yüzey kalitesi ölçüm cihazı var mı?	VAR		
10	Ekipmanların iç ve dış boya kaplamaları için yaş veya elektrostatik fırın boya kaplama ve kurutma üniteleri var mıdır?	VAR		
	Boyama sonrası boya kalınlığı ölçümü ve yapışma testi yapıyor mu?	VAR		
11	Açma-kapama testi yapıyor mu ?		EVET	Sürgülü Vana için

JK ZA FB



DEVLET SU İŞLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Döküman No

Yayımlar Tarihi

13.03.2015

VANA ÜRETİCİLERİ

Rev. No -
Tarihi

ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU

FİRMANIN ADI :

DİKKAYA GRUP Su Kontrol Sis Tic. A.Ş

ADRESİ :

İşçiler Caddesi No: 124 Yenışehir/İZMİR

TİC. SİCİL NO :

77391

TARİH: 29.06.2015

Sıra	Kriterler	Değerlendirme		Açıklama
		Var/Evet	Yok/Hayır	
12	Kaplamada kullanılan boyanın insan sağlığına zararlı olmadığına dair WRAS, WRC, DVGW, KIVA, NSF61 vb. Belgesi var mı?	VAR		EK-7
13	Ürün garanti belgesi var mı?	VAR		
14	Referans listesi yeterince güven veriyor mu?		EVET	EK-9
15	Satış sonrası servis ve yedek parça hizmeti var mı?		EVET	EK-10
16	Ürünler standardın öngördüğü şekilde stoklanıyor mu?		EVET	
17	Fabrikanın kapalı çalışma alanı yeterli midir?		EVET	7320m2 EK-5'de
18	En az 1 adet Makine Mühendisi var mı?	VAR		Özgür DİKKAYA Halil Akın ŞENKAYA
19	En az 1 adet Kalite Kontrol Mühendisi var mı?	VAR		Nebi SUDAY EK-8
20	Fabrikada imalat ve montajda çalışan işçi sayısı yeterli mi?		EVET	20 kişi
21	Kalite Kontrol Birimi var mı?		EVET	
22	Ölçü aletlerinin kalibrasyonu yapılıyor mu?		EVET	EK-11
23	Dökümanlar kayıt altına alınıyor mu?		EVET	EK-12
24	Döküm ve/veya imalat kayıtları tutuluyor mu?		EVET	EK-12
25	İmalat ve testlere ait güncel standartlar bulunduruluyor mu?		EVET	
26	Kaynakçıların vasıflandırma belgeleri var mı?	YOK		Kelebek Vana İmal etmediğinden

DÖKÜM DIŞARDA YAPTIRILIYORSA (Kaymakçılar Makina ve Döküm San. Tic Ltd.Şti için)

31*	Dökümhanenin adı ve adres bilgileri	Dirinler Döküm San. Tic A.Ş A.O.S.B 10006 Cad. No:57 İZMİR <i>NOT:Dirinler Döküm San. Tic A.Ş ile ilgili bilgiler DOĞUŞ VANA A.Ş. için yazılan 13.05.2015 tarih ve 308103 sayılı yazı ekinde gönderilen "ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU"nda bulunmaktadır.</i>		
31	Dökümhanenin adı ve adres bilgileri	Kaymakçılar Makina ve Döküm San. Tic Ltd.Şti Başkent OSB 16. Cad. No: 17 Malıköy/Sincan/ANKARA		
32	97/23 AT Basınçlı Kaplar Döküm Belgesi var mı?	VAR		ECM 20.06.2020 EK-1
33	TSE ve/veya ISO Belgeleri var mı?	VAR		İSO

Jh 70 B



DEVLET SU İŞLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman No

Yayın Tarihi

13.03.2015

VANA ÜRETİCİLERİ

Rev. No -
Tarihi

ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU

FİRMANIN ADI :

DİKKAYA GRUP Su Kontrol Sis Tic. A.Ş

ADRESİ :

İşçiler Caddesi No: 124 Yenişehir/İZMİR

TİC. SİCİL NO :

77391

TARİH: 29.06.2015

Sıra	Kriterler	Değerlendirme		Açıklama
		Var/Evet	Yok/Hayır	
34	Test laboratuvarı, vana imalatında kullanılan malzemelerin ve/veya döküm malzemenin fiziksel ve kimyasal deneylerini yapabilecek cihazlara sahip mi?	VAR		EK-3 Çekme Test Cihazı (SMS ankara) Spektrometre Setlik ölçüme cihazı
35	Döküm ve/veya imalat kayıtları tutuluyor mu?	VAR		EK-4
36	En az 1 adet Metalurji Mühendisi var mı?	VAR		İlker ALBAYRAK EK-5
37	En az 1 adet Makine Mühendisi var mı?	VAR		Mehmet KILINÇ EK-6
38	Döküm sonrası Kalite Kontrol yapılıyor mu?	VAR		
39	Ürünlerde gözle görülebilecek döküm boşluğu var mı?	YOK		
40	Tedarikçi, ISO-9001 Temel Kalite Talimatlarını (Kalite Kontrol El Kitabı, Kalite Planları vs.) haiz mi?	VAR		Ek-7
41	Müşterilerden gelen şikayetler dikkate alınıyor mu?		EVET	EK-8
42	Tasarım kayıtları mevcut mu? Revizyon Numarası & Tasarım/Çizimin yayın tarihi tasarım kayıtlarında belirtiliyor mu? (Bu durum belgelendirilmelidir.)		EVET	
43	Üretimde kullanılan tüm Standartlar / Şartnameler güncel halde bulunduruluyor mu?		EVET	
44	Tüm uygun standartlar ve şartnameler, ilgili personelin kullanımı için erişilebilir mi?		EVET	
45	Tüm satın alınan hammadde/malzemenin standartlara uygunluğunu denetlemek için Kalite Kontrol yapılıyor mu ve kayıtlar tutuluyor mu?		EVET	EK-9
46	Fabrikanın tedarikçi seçimi için talimatlar/kriterler bulunuyor mu?		EVET	Ek-10
47	Alınan hammadde/malzemenin düzgün depolanması ve izlenebilirliğine ilişkin talimatı bulunuyor mu?		EVET	Ek-11
48	Depolanan hammadde/malzemenin tüm dokümanları geriye doğru izlenebilir mi?		EVET	

Not 1: Özel tasarım olarak imal edilen vanalarda 4, 12, 13, 15, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40 sıra numaralı kriterler aranmayacaktır.

Not 2: Üreticinin yurtdışında olması halinde 15 sıra numaralı maddenin değerlendirilmesinde 7 coğrafi bölgeye satış sonrası hizmet verebilecek en az 3 adet yetkili servisi ve yeterli elemanın olması şartı aranacaktır.

Üreticinin fabrikası **29/06 /2015** tarihinde gezilerek yukarıdaki tespitler doğrultusunda bu üreticiden DSİ projelerinde kullanılmak üzere ekipman temin edilmesi;

1- Sürgülü Vanalar(DN 300'e kadar)

2- Hidrolik Kontrol Vanaları(DN 300 Diyfm. veDN 800'e Pist. kadar)

3-Vantuz(DN 300 kadar)

4-Pislik Tutucular(DN 250'e kadar)

5-Demontaj Parçaları(DN 700 kadar) Üretmektedir.



DEVLET SU İŞLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman No

Yayın Tarihi

13.03.2015

VANA ÜRETİCİLERİ

Rev. No -
Tarihi

ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU

FİRMANIN ADI :

DİKKAYA GRUP Su Kontrol Sis Tic. A.Ş

ADRESİ :

İşçiler Caddesi No: 124 Yenişehir/İZMİR

TİC. SİCİL NO :

77391

TARİH: 29.06.2015

Sıra	Kriterler	Değerlendirme		Açıklama
		Var/Evet	Yok/Hayır	
	Kelebek Vana üretmemektedir.			Döküm İmalathanesi
	Uygun görülmüştür	X		Kaymakçılar ve Dirinler Dökümde yapılan dökümle imal edilen vanalar uygun görülmüştür.
	Uygun görülmemiştir			

DSİ İNCELEME HEYETİ

Başkan

Uye

Uye

Hasan RAKICI
Mak. Yük. Mühendisi

Selim Kazım BAYER
Makina Mühendisi

Tuna AKYOKUŞ
Makina Mühendisi

NOT: Vana imalatında en kritik imalat sfero döküm aşamasıdır. Üretici Uygunluk formunda genelge gereği döküm şirketi için gerekli olan kriterler incelenerek sfero dökümün uygun olduğu tespit edilmektedir. Test aşamasında Üretici Uygunluk formunda verilen döküm şirketinin **Alameti farıkası** (şirkete ait logo, ticari işaret, vb.) döküm tarihi veya numarası vana döküm malzemesi üzerinde görülmelidir. Döküm şirketinden; kimyasal analizi, fiziksel özellikleri ve nodüler yapısı ıslak imzalı olarak istenecek malzeme test işlemleri bu kontroller yapıldıktan sonra yapılmaya başlanmalıdır. Gerektiğinde döküm tarihi veya numarası vana döküm malzemesinin **Şahit** numunesi üzerinden testler yenilebilmelidir.