
	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
			Yayın Tarihi	13.03.2015
	BORU ÜRETİCİLERİ		Rev. No - Tarihi	
	FABRİKA (ÜRETİCİ) UYGUNLUK FORMU			
FİRMANIN ADI :		SUPERLİT BORU SAN. A.Ş		
ADRESİ :		Cumhuriyet Cad. No:155/3 Harbiye / Şişli / 34367 - İstanbul / Türkiye		
TİC. SİCİL NO :		4704	TARİH: 17/06/2015	
Sıra	Kriterler	Değerlendirme		Açıklama
		Var/Evet	Yok/Hayır	
<b>İMALATÇI FİRMA GENEL DURUMU</b>				
1	Ulusal / Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgesi var mı?	EVET		TS EN 1796, TS EN 14364
	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi var mı?	EVET		Sertifika no: 1210015302
	ISO18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi var mı?	EVET		Sertifika no: 124000083/01
	ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi var mı?	EVET		Sertifika no: 1210415302
	Belgelerin gereği yapılıyor mu?	EVET		
2	Sanayi Sicil Belgesi var mı?	EVET		
3	Kapasite Raporu var mı?	EVET		DN 300-DN 4000mm , PN1-PN40 bar, SN 2500-10000 Pa
4	Test laboratuvarı, boru imalatında kullanılan malzemelerin fiziksel ve kimyasal deneylerini yapabilecek cihazlara sahip mi?	EVET		SUPERLIT Deney Laboratuvarı 2005 yılından bu yana CTP boru deneylerinden akredite edilmiştir: Rijitlik Deneyi Boyuna Çekme Dayanımı Tayini
5	Ölçüm cihazlarının kalibrasyonu akredite edilmiş bağımsız bir kuruluş tarafından yapılıyor mu?	EVET		- UMS (Uzmanlar Metroloji Servisi) - TSE Sojustest
6	Kalite Kontrol Birimi var mı?	EVET		
7	En az 2 adet Makine Mühendisi var mı?	EVET		ÖZCAN ÇAĞLAR : 20 yıl, OKTAY CERLET: 5 yıl, YASİN GÜREŞÇİ : 15 yıl, OKTAY AKSU: 4 yıl, KORAY GÖKSU : 4 yıl
8	En az 1 adet Kalite Kontrol Mühendisi var mı?	EVET		NESLİHAN GÖKÇE : 13 yıl
9	Fabrikada imalat ve montajda çalışan işçi sayısı yeterli mi?	EVET		mavi yaka personel sayısı: Düzce: 118 kişi, Malatya :56 kişi
10	Boru depolaması standardına uygun olarak yapılıyor mu?	EVET		
11	İmalat ve testlere ait standartlar basılı halde bulunduruluyor mu?	EVET		
12	Üretim ekipmanları ve mevcut imalatlar güven veriyor mu?	EVET		
13	Satış sonrası hizmeti var mı?	EVET		





	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
			Yayın Tarihi	13.03.2015
	BORU ÜRETİCİLERİ		Rev. No - Tarihi	
	FABRİKA (ÜRETİCİ) UYGUNLUK FORMU			
<b>FİRMANIN ADI :</b>		<b>SUPERLİT BORU SAN. A.Ş</b>		
14	Referans listesi yeterince güven veriyor mu?	<b>EVET</b>		DN 300-DN 4000mm , PN1-PN40 bar, SN 2500-10000 Pa
15	Hidrostatik test ünitesi var mı?	<b>EVET</b>		
16	Laboratuvarda ilgili standartlarda belirtilen tüm testler yapılabilir mi? Test cihazları yeterli mi ?	<b>EVET</b>		SUPERLİT Deney Laboratuvarı 2005 yılından bu yana akredite edilmiştir.
17	Solventsiz epoksi kullanılan boyanın/iç kaplama malzemesinin/ürünün insan sağlığına zararlı olmadığına dair WRAS, WRC, DVGW, KIVA, NSF61 vb. belgesi var mı?	<b>EVET</b>		NSF Belgesi Hıfzıssıhha belgesi
<b>ÇELİK BORU ÜRETİCİLERİNDE</b>				
18	Sac malzemenin laminasyon test sertifikası var mı?			
19	Üretilen borular tahribatsız muayeneye tabi tutuluyor mu?			
20	Kumlama ve boya kaplama ünitesi var mı?			
21	Polietilen kaplama ünitesinde %100 holiday testi yapılıyor mu?			
22	Beton kaplama ünitesi var mı?			
23	Kaynakçıların sertifikaları var mı?			
<b>PE100 BORU ÜRETİCİLERİNDE</b>				
18	Her üretim bandında sürekli ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı var mı?			
19	Taşınabilir ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı var mı?			
20	Hammaddenin menşei bilgisi boru üzerine yazılmakta mıdır?			
21	Hammaddeye bağlı izlenebilirlik var mı?			
22	Boru imalatında hurda malzeme kullanılıyor mu?			
23	Hammade ve borudan eş zamanlı numune alınarak akredite bir laboratuvarda analizleri yaptırılmış mıdır?			
24	En az 1 adet hammadde kurutma cihazı var mı?			




	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No	
		Yayın Tarihi	13.03.2015
	<b>BORU ÜRETİCİLERİ</b>	Rev. No - Tarihi	
	FABRİKA (ÜRETİCİ) UYGUNLUK FORMU		
<b>FİRMANIN ADI :</b>	<b>SUPERLİT BORU SAN. A.Ş</b>		
<b>CTP BORU ÜRETİCİLERİNDE</b>			
18	Borunun temel özellikleri, istiflenmesi ve döşenmesi konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilebilecek alt yapıya sahip mi?	<b>EVET</b>	
19	Boru ve bağlantı parçaları için genel teknik şartnamesine uygun sicil formu var mı?	<b>EVET</b>	
20	Genel teknik şartnamesine uygun manşon üretebiliyor mu?	<b>EVET</b>	Yeni Şartnameye uygun entegre conta sistemi ile üretilmektedir.
21	Manşon contaları standardına uygun testlere tabii tutuluyor mu?	<b>EVET</b>	Tedarikçi EN 681-1 belgesi
<b>DEĞERLENDİRME</b>			

Üreticinin fabrikası 17 / 06 / 15 tarihinde gezilerek yukarıdaki tespitler doğrultusunda bu üreticiden DSİ projelerinde kullanılmak üzere boru temin edilmesi;

Uygun görülmüştür  
Uygun görülmemiştir

<b>EVET</b>
-

### DSİ İNCELEME HEYETİ

Mustafa Ekrem KOCABIYIK

Başkan

Selim/Kazım BAYER

Üye

Mehmet SÖNMEZ

Üye